

**INFORME DE USO, EQUIPO "COMBATE 500", TESTEADO EL MARTES 4 DE OCTUBRE DE 2011,  
EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO AVANZADO PARA BOMBEROS Y BRIGADISTAS  
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PEREZ-SANTA FE-ARGENTINA**

**Puntos destacados:**

- Gran aprovechamiento del agua, por su alto poder de pulverización a altas presiones.
- Equipo sencillo, liviano, de bajo peso y fácil empleo. Esto facilita su manipulación y disminuye las fuerzas y el agotamiento en su uso, lo que permite un mayor rendimiento físico.
- Respecto a la lanza de ataque, la fácil maniobrabilidad, su liviano peso y sus comandos pocos complejos están entre sus características fundamentales. La expulsión de agua es correcta, sin obstrucciones y dirección correctas. No se presentaron impedimentas a la hora de regulación-cambio de chorro, siendo esto de fácil operación
- Respecto al equipo (bomba, motor, tanque): su sencillo comando, la posibilidad de ser utilizado para administración de espuma química, su retorno de agua permanente, la disposición en un vehículo de cabina, la capacidad de agua justa y la posibilidad de una carga de agua sencilla, con la opción de ser cargada superiormente o mediante la toma de agua tipo moto-bomba, están dentro de sus cualidades mas destacadas.
- Cómoda manipulación de sus mangueras, despliegue y recogido sencillo y rápido. Además, sus acoples rápidos son efectivos, y permiten el anexo de otros tramos. Se destaca también que el tramo original es de 50 metros, buena distancia para un ataque
- Su buen poder de pulverización lo hace efectivo en el ataque primario de líquidos combustibles, sin provocar salpicaduras (siempre que no se use el pleno).
- En incendios estructurares es muy efectivo, en la etapa inicial. En incendios en desarrollo tiene buen desempeño, pero no posee el caudal necesario para dichas intervenciones.

Sebastián Beas

SUB OFICIAL SUPERIOR – SUB JEFE C/A

[WWW.BOMBEROSVOLPEREZ.COM.AR](http://WWW.BOMBEROSVOLPEREZ.COM.AR)